



WZP.271.1.50.2017
ZP/PN/65/WOU/...3...../2017

280X

Wrocław, 08.11.2017 r.

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa i montaż regałów metalowych stacjonarnych w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Komuny Paryskiej 39-41 we Wrocławiu”.

W związku z otrzymaniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1579), udzielam wyjaśnień na pytania z dnia **07 listopada 2017r.**

Pytanie nr 1

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na dostawę regałów wg. zamówienia 5592566.

Czy regały, które posiadają tył oraz boki pełne, muszą posiadać stężenie krzyżowe oraz dodatkowe zabezpieczenie przed przesunięciem akta na sąsiednią półkę?

Tył zapewni odpowiednią sztywność regału a boki zabezpieczą akta.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający określił w opisie regałów - w zał. 1.2 w pkt. 5 i 6, że wszystkie ściany boczne regałów dwustronnych i jednostronnych oraz ściany tylne regałów jednostronnych oraz półki muszą być pełne, wykonane ze stali zimnowalcowanej, oraz na półkach musi być zabezpieczenie przed „efektem domina” i przesunięciem akta na sąsiednią półkę, regały dwustronne muszą posiadać stężenie krzyżowe.

Zamawiający dopuszcza ścianę pełną regału dwustronnego w miejsce stężenia krzyżowego. Wówczas nie będzie potrzeby zabezpieczenia przed "efektem domina" gdyż ściana tylna pełna jest tym zabezpieczeniem.

Pytanie nr 2

Czy regały mogą być malowane w kolorze RAL 7035 ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający określił w opisie regałów - w zał. 1.2 w pkt. 3, że regały metalowe stacjonarne muszą być wykonane z blachy stalowej malowanej farbą proszkową ognioochronną, w jasnych pastelowym kolorze (np. RAL 7032 lub równoważnym jasnym pastelowym kolorze do uzgodnienia). Zamawiający dopuszcza kolor RAL 7035.

Z up. Prezydenta

Ewa Kulik
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Raczkowska, tel. +48/71 777 92 51
Sporządził:
Jarosław Białowas, +48/71 777 92 51

Wydział Zamówień Publicznych
al. Marcina Kromera 44; 51-163 Wrocław
tel. +48 717 77 92 30, +48 717 77 92 31
fax +48 717 77 92 29
wzp@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

KIEROWNIK DZIAŁU

Tomasz Kaźmierczak
Tomasz Kaźmierczak

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Raczkowska
Elżbieta Raczkowska

STARSZY SPECJALISTA

Jarosław Białowas
Jarosław Białowas