



2021-123290

OW-DL.402.119.2021.3



Wrocław, 2021-08-06

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
ŚWIDNICKA 53
50-030 WROCŁAW (WROCŁAW-STARE
MIASTO)
2021-123290

Dotyczy: opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Kiełczowską i doliną rzeki Widawy we Wrocławiu.

W odpowiedzi na pismo BRW-DPP1.6721.6.2021 z dnia 23.07.2021 r. informujemy, że przedłożone opracowanie opiniujemy negatywnie z uwagami.

- Na rysunku planu nie wysowano strefy kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia
- Nie opisano w legendzie parametrów technicznych gazociągu wysokiego ciśnienia
- W treści uchwały brak jakichkolwiek informacji o sieci gazowej zlokalizowanej na terenie opracowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie informacje na temat gazociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren objęty planem zostały zawarte w naszym piśmie OW-DL.402.119.2021.3.PP z dnia 22.04.2021 r..

Wnioskujemy o uwzględnienie w/w uwag i prosimy o przestanie poprawionego projektu planu, celem ponownego zaopiniowania.

Przemysław Prucnal
Z-ca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu

Podpisane przez: Przemysław Prucnal
Data: 2021.08.06 13:13:10 CEST

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko