


LEGENDA

	KLAWIATURA STEROWNIKA OŚWIETLENIA - DALI
	OPRAWA DO SUFITU MODUŁOWEGO LED 3300lm; 600x600; klosz mikro-pryzmatyczny; 4000k; 26W; DALI - ŚCIEMNIANA
	OPRAWA NATYNKOWA AWARYJNA LED 125lm; czas świecenia 3h

TCK/O01
TCK - Nazwa rozdzielnicy, O01 - Nazwa obwodu
GS1
GS1 - Nazwa grupy sterowania oświetleniem

UWAGA:
WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA PROWADZIĆ OKABŁOWANIE W RURKACH INSTALACYJNYCH LUB UCHWYTACH SYSTEMOWYCH
ISTNIEJĄCE OBWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY WYCOFAĆ NAD PRZĘSTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWĄ, UNIECZYNNIĆ, OZNACZYĆ JAKO REZERWA NA PRZEWODACH I ROZDIELNICY



INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					
Przebudowa (modernizacja) pomieszczeń Sali dyspozytorskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku B pokój 124 przy ul. Strzegomskiej 148					
TEREN INWESTYCJI			ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	NR ARKUSZA	DOBREB	POWIAT	JEDNEWIDENC.	ULICA
nr 12/20	AM-4	MUCHOBÓR MAŁY	WROCŁAWSKI	WROCŁAW	UL. STRZEGOMSKA 148
INWESTOR					
GMINA WROCŁAW					
50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1-8					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
			modulor sp. z o.o. ul. Kaszubska 8/6 50-214 Wrocław tel/fax 0713218709		
ELEKTRYCZNA		IMIĘ NAZWISKO,	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE	DATA	PODPIS
	PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Neuberg	369/DDŚ/12	10.2020	
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Witold Knysz	462/89/UW	10.2020	
	OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA			BRANŻA	
	Przebudowa (modernizacja) pomieszczeń Sali dyspozytorskiej Cetrum Zarządzania Kryzysowego w budynku B pokój 124 przy ul. Strzegomskiej 148			E	
				STADIUM	DATA
			PB	16.10.2020	
RYSUNEK				SKALA	NR RYS.
Rzut piętra - Instalacje elektryczne oświetlenie				1:100	ER_03