

Wrocław, 24 września 2021 r.

Pan
Michał Kurczewski
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

KZ.071 - 50 /21

Dotyczy: zapytania z dnia 13 września 2021 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 13 września 2021 r. dotyczące informacji o naprawach gwarancyjnych uszkodzeń nawierzchni betonowej na rondzie Reagana, poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy w związku z coraz poważniejszymi usterkami powierzchni betonowej ustalony został termin ich usunięcia?

W związku ze znaczącymi usterkami w nawierzchni betowej na rondzie Reagana Wykonawca podjął decyzję o wykonaniu ekspertyzy technicznej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wyniki ekspertyzy pozwolą ustalić dalszą procedurę postępowania i terminy usunięcia usterek. Do czasu otrzymania wyników ekspertyzy powstałe uszkodzenia zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę. Pozostałe uszkodzenia nawierzchni są usuwane przez Wykonawcę na bieżąco.

2. Czy wylana na rondzie Reagana nawierzchnia betonowa wzmocniona jest zbrojeniem.

Nawierzchnia betonowa na rondzie Reagana została wzmocniona zbrojeniem, zastosowano zbrojenie polimeropropylenowe 0,9km/m³.

3. Kiedy upływa termin gwarancji przedmiotowej inwestycji.

Termin gwarancji upływa w dniu 16.10.2025 r.



Krzysztof Baławejder
Prezes Zarządu

Sprawę prowadzi:

Witold Woźny Dyrektor ds. Korporacyjnych, tel.: 71 325 08 80 , e-mail: w.wozny@mpk.wroc.pl

Otrzymują:

- Adresat: michal.kurczewski@rada.wroc.pl,
- Rada Miejska Wrocławia: interpelacje-zapytania@um.wroc.pl,
- Biuro Prezydenta: kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl,
- MPK – KZ a/a.