

Wrocław, 24 września 2021 r.

Pan
Michał Kurczewski
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

KZ.071 - 50 /21

Dotyczy: zapytania z dnia 13 września 2021 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 13 września 2021 r. dotyczące informacji o naprawach gwarancyjnych uszkodzeń nawierzchni betonowej na rondzie Reagana, poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

1. **Czy w związku z coraz poważniejszymi usterkami powierzchni betonowej ustalony został termin ich usunięcia?**

W związku ze znaczącymi usterkami w nawierzchni betowej na rondzie Reagana Wykonawca podjął decyzję o wykonaniu ekspertyzy technicznej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wyniki ekspertyzy pozwolą ustalić dalszą procedurę postępowania i terminy usunięcia usterek. Do czasu otrzymania wyników ekspertyzy powstałe uszkodzenia zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę. Pozostałe uszkodzenia nawierzchni są usuwane przez Wykonawcę na bieżąco.

2. **Czy wylana na rondzie Reagana nawierzchnia betonowa wzmocniona jest zbrojeniem.**

Nawierzchnia betonowa na rondzie Reagana została wzmocniona zbrojeniem, zastosowano zbrojenie polimeropropylenowe 0,9km/m³.

3. **Kiedy upływa termin gwarancji przedmiotowej inwestycji.**

Termin gwarancji upływa w dniu 16.10.2025 r.

Krzysztof Baławejder
Prezes Zarządu

Sprawę prowadzi:

Witold Woźny Dyrektor ds. Korporacyjnych, tel.: 71 325 08 80 , e-mail: w.wozny@mpk.wroc.pl

Otrzymują:

- Adresat: michal.kurczewski@rada.wroc.pl,
- Rada Miejska Wrocławia: interpelacje-zapytania@um.wroc.pl,
- Biuro Prezydenta: kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl,
- MPK – KZ a/a.

