

**Do Zainteresowanych**

Wrocław 07.04.2022 r.

WZP-DZ.271.1.19.2022

ZP/TP/22/2022/WOU/1058,1067

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Rozbudowa systemu klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miejskiego
Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu na III i IV piętrze
od strony południowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” znak
postępowania ZP/TP/22/2022/WOU.

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co
następuje:

Pytanie nr 2

Proszę o informację jakiej marki klimatyzatory zostały zamontowane
w pomieszczeniach na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego
Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu? Czy mogą państwo
przedstawić wykaz klimatyzatorów w poszczególnych
pomieszczeniach wraz z podaniem mocy, modelu, marki? Czy
urządzenia są już wyposażone w piloty (jeżeli tak, to jakie?),
trójniki instalacyjne i pompki skroplin?

Odpowiedź nr 2

Marka zainstalowanych urządzeń – ROTENSO. Piloty bezprzewodowe do zainstalowanych urządzeń wewnętrznych są razem w komplecie. Brak jest elementów instalacji i pomp skroplin. Odpowiedź na pytanie dotyczące modeli zamontowanych na obiekcie jednostek wewnętrznych i ich mocy, znajduje się w niniejszym piśmie w odpowiedzi nr 3.

Pytanie nr 3

Czy istniejące jednostki wewnętrzne są modelami przeznaczonymi do instalacji w systemach VRF, czy są to modele typu split/multisplit? Czy są Państwo w stanie podać modele zamontowanych na obiekcie jednostek wewnętrznych lub ewentualnie ich moc?

Odpowiedź nr 3

Zainstalowane urządzenia są przeznaczone do pracy w systemie VRF. Nie są to splity i multisplity. Poniżej podany jest wykaz jednostek wewnętrznych zainstalowanych na III p. w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, z których wg katalogów podanych na stronie producenta można odczytać moc.

Jednostki wewnętrzne III p.	
1	Pok. 327 RVF-28V51WM R11 RRVF210600291
2	Pok. 328 RVF-28V51WM R11 RRVF210600296
3	Pok. 329 RVF-22V5IWM R11 RRVF210800175
4	Pok. 330 RVF-28V5IWM R11 RRVF210600297
5	Pok. 331 RVF-22V5IWM R11 RRVF210800392
6	Pok. 332 RVF-36V5IWM R11 RRVF210600351

7	Pok. 333 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800468
8	Pok. 334 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800465
9	Pok. 335 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800461
10	Pok. 336 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800457
11	Pok. 337 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800448
12	Pok. 338 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800464
13	Pok. 339 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800472
14	Pok. 340 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800466
15	Pok. 341 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800470
16	Pok. 342 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800469
17	Pok. 343 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800445
18	Pok. 344 RVF-36V5IWM R11 RRVF210800455
19	Pok. 345 RVF-36V5IWM R11 RRVF210600360

Sprawę prowadzi: Agata Stańczyk

Sporządziła: Elżbieta Raczkowska – Tel. 71/777-92-51