



Pan
Łukasz Olbert
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, 29 sierpnia 2022 r.

WIM-EU.0003.3.2022.VJ

Odnosząc się do przedmiotu interpelacji z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie niesprawnych studzienek kanalizacyjnych przy ul. Zemskiej, uprzejmie informuję, że inspektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w dniu 21.08.2022 r., tj. w okresie ponownych bardzo intensywnych, ponadnormatywnych opadów deszczu, przeprowadził kontrolę miejsca wskazanego na załączonych do zapytania fotografiach. W trakcie kontroli w miejscu tym występowały zastoiny wynikające wyłącznie ze zniekształceń nawierzchni tej drogi, natomiast nie było rozlewisk pokrywających wpusty deszczowe, które pozostają drożne. Załączam zdjęcia wykonane podczas tej wizji.

Odnosząc się do pytania o częstotliwość czyszczenia wpustów deszczowych ZDiUM informuję, że w przypadku ulicy Zemskiej takie działania prowadzone są interwencyjnie, w przypadku stwierdzenia niedrożności. W okresie ostatnich trzech lat wykonano czyszczenie dwóch wpustów w rejonie ul. Zemskiej (zgłoszono do odbioru w dniu 12.12.2019 r.).

Czyszczenie odbywa się metodą „do dna”, tj. całkowicie usuwa się osady ze studni wpustowych oraz przykanalików, przez wprowadzenie do przykanalika głowicy czyszczącej samochodu WUKO lub głowicy spirali mechanicznej i przeprowadzenie ich przez całą długość przykanalika.

ZDiUM ponadto informuje, że zalania nawierzchni ulicy Zemskiej w okresie opadów nawałnych ustępowały samoistnie po ustaniu podtopienia systemu kanałów deszczowych. Aktualnie nie ma wskazań do zlecenia interwencyjnego czyszczenia wpustów w ul. Zemskiej.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu
Elżbieta Urbanek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
3. Kancelaria Prezydenta
4. ZDiUM
5. WIM-EU/VJ a/a