



Do Zainteresowanych

Wrocław, dn. 14. 12.2022 r.

WZP-DZ.271.1.73.2022

ZP/TP/77/2022/WOU/4097,4098

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych w

obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, znak: ZP/TP/77/2022/WOU

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

„Bloczki z betonu komórkowego występują w kosztorysie w wymiarach 49/24/24 cm, czy te wymiary są prawidłowe?”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm.

Pytanie nr 2

„Wykładzina homogeniczna nie występuje w klasie R11 w związku z czym czy dopuszcza się wykładzinę klasy R10?”

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę klasy wykładziny homogenicznej z klasy R 11 na R 10.

Sprawę prowadzi: Anna Grzegorzek

Sporządził: Renata Bociarska – tel. 071/777-92-66