

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, dn.19.12.2022 r.

WZP-DZ.271.1.78.2022

ZP/TP/84/2022/WOU/4141

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót blacharsko-dekarskich w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy papa ma być grubości 5,2 czy 5,7- gdyż wskazana jest w dwóch rozmiarach.

Odpowiedź

Należy przyjąć papę o dwóch grubościach w pozycjach przedmiarowych tam gdzie występuje 5,2 należy przyjąć papę 5,2 a tam gdzie występuje 5,7 należy przyjąć 5,7 mm .

Sprawę prowadzi:

Piotr Kurgan – tel. 071/777-92-56

Sporządził:

Irena Nowicka – tel. 071/777-92-30

Do wiadomości:

aa