

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, dnia 13 lipca 2023 r.

WZP-DZ.271.1.38.2023

ZP/TP/41/2023/WKL/1770, 1792

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Zagospodarowanie terenu skweru przy zbiegu ulic
Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz z
wykonaniem fundamentu pod Pomnik Żołnierzy
Niezlomnych”, znak postępowania ZP/TP/41/2023/WKL**

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

„Prosimy o merytoryczne uzasadnienie skrócenia (w stosunku do poprzedniego postępowania) i wyznaczenia nierealnego terminu realizacji zadania wymaganego przez Zmawiającego do 6 tygodni od dnia podpisania umowy (punktowane skrócenie do 4 tygodni). Zdaniem wykonawcy jest to termin niemożliwy do dotrzymania, biorąc pod uwagę wiele czynników począwszy od miejsca inwestycji (ściśle centrum miasta), konieczności przygotowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, zamówienia i wyprodukowania materiałów do wbudowania (bloki granitowe, ławki, elementy oświetlenia i inne), a kończąc na samym zakresie prac do wykonania w terenie. Przypominamy, iż poprzednim unieważnionym

postępowaniu Zamawiający oceniał termin wykonania tożsamyh prac będących przedmiotem zamówienia między 14 a 16 tygodni.”

Pytanie nr 2

„ W p. VI. SWZ termin realizacji został wyznaczony do 6 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że fundamenty pod pomnik winny być zakończone co najmniej 14 dni przed zakończeniem realizacji zamówienia. Oznacza to, że na wykonanie fundamentów pod pomnik Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 tygodnie. Natomiast należy tu zaznaczyć, że fundamenty są zaprojektowane w formie elementów monolitycznych żelbetowych (beton C25/30) posadowionych na warstwie chudego betonu (beton C8/10). Rozwiązanie takie wiąże się z obostrzeniami realizacyjnymi, a mianowicie uzyskaniem przez beton wytrzymałości nominalnej następuje po 28 dniach (dotyczy to zarówno podłoża pod fundamenta jak i samego fundamentu). Ponadto, zgodnie z zapisami rozdziału B.3. STWiORB (stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej) „w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa”. Oznacza to, że pełne obciążenie fundamentu elementem mocowanym czyli właściwym pomniku może nastąpić po 4 tygodniach od momentu zabetonowania fundamentów - i jest to jeden z elementów robót niezbędnych do wykonania zanim możliwy będzie montaż właściwego pomnika przez innego wykonawcę. Kolejność działań wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia jest następująca:

1. wytyczenie geodezyjne,
2. odhumusowanie terenu,
3. wykonanie wykopów pod fundamenty,
4. wykonanie podłoża z chudego betonu pod fundamenty,
5. pielęgnacja podłoża przez 7 dni,
6. wykonanie szalowania stóp fundamentowych,
7. wykonanie i montaż zbrojenia tychże stóp,

8. betonowanie,
 9. pielęgnacja betonu (28 dnia),
 10. zaizolowanie stóp fundamentowych dysperbitem
- należy oczekiwać, że prace budowlane będą prowadzone do późnej jesieni. Zatem oprócz krótszych dni Wykonawca będzie musiał liczyć się ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niskie temperatury) utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prowadzenie robót.”

Odpowiedź

Zamawiający informuję, iż zmienia wskazany w tygodniach termin realizacji przedmiotu umowy.

W związku z powyższym w Dziale VI, str. 8 SWZ

Skreśla się zapis:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy [...].”

i wprowadza nowy, który otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: **do 12 tygodni** od dnia podpisania umowy [...].”

W Dziale XVI, pkt.4, str. 27 SWZ

Skreśla się zapis:

„4.Kryterium Termin wykonania - ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów (maksymalnie 10 punktów) w zależności od terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy – 0 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 5 tygodni od daty podpisania umowy – 5 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy – 10 pkt

UWAGA: W przypadku braku podania terminu realizacji bądź podanie niejednoznacznej informacji Zamawiający przyjmie do oceny ofert,

że Wykonawca zaoferował termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy i nie przyzna punktów.”

i wprowadza nowy, który otrzymuje brzmienie:

„4. Kryterium Termin wykonania - ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów (maksymalnie 10 punktów) w zależności od terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy – 0 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 11 tygodni od daty podpisania umowy – 5 pkt
- wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy – 10 pkt

UWAGA: W przypadku braku podania terminu realizacji bądź podanie niejednoznacznej informacji Zamawiający przyjmie do oceny ofert, że Wykonawca zaoferował termin realizacji 12 tygodni od dnia podpisania umowy i nie przyzna punktów.”

Zamawiający zamieszcza, do wykorzystania, nową treść Formularza oferty uwzględniającą powyższą zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go na dzień **24.07.2023r.** (godziny pozostają bez zmian). W związku z wyznaczeniem nowego terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą, który trwać będzie do dnia **22.08.2023r.**