

**DANE zgodne z Art. 152. ust.2 POŚ:
do ZGŁOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
– STAN PO ZMIANACH**

Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Ochrony Środowiska
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8

1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Towerlink Poland sp. z o. o. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.]
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

52-239 Wrocław ul. Wejherowska 2

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Stacja bazowa – BT30518 WRO_KOZANOW

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 2100 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

5. Wielkość i rodzaj emisji

Antena	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania				
				Azymut		Tilt zakres regulacji		
Lp	[MHz]	[m n.p.t]	[W]	mechaniczny	elektryczny	Tilt mech [°]	Tilt el. min. [°]	Tilt el. max [°]
1	1800	34	3116	90	90	0	2,5	12
	2100		2885	90	90	0	2,5	12
	900		4231	90	90	0	1	9
2	2600	28,5	6782	90	90	0	0	5
3	2600	34	8364	90	90	0	0	6
4	2600	34	8364	90	90	0	0	6

5	1800	34	3116	200	200	0	2,5	12
	2100		2885	200	200	0	2,5	12
	900		4231	200	200	0	1	9
6	2600	28,5	6782	200	200	0	0	6
7	2600	34	8364	200	200	0	0	6
8	2600	34	8364	200	200	0	0	6
9	1800	40	3116	300	300	0	2,5	12
	2100		2885	300	300	0	2,5	12
	900		4231	300	300	0	1	10
10	2600	28,5	6782	300	300	0	0	6
11	2600	40	8364	300	300	0	0	6
12	2600	40	8364	300	300	0	0	6
13	80	47	1412,5	16	-	-	-	-
14	80	49	354,8	37	-	-	-	-
15	80	50	354,8	149	-	-	-	-
16	80	47	223,9	188	-	-	-	-
17	80	46.5	707,9	213	-	-	-	-
18	80	37.5	281,8	215	-	-	-	-
19	80	47	1122,0	265	-	-	-	-
20	80	47	1122,0	277	-	-	-	-

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:

m.in.

- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

7. Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

TAK

8. (Uchylony)

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

– w załączeniu do ZDE

Miejscowość, data:

Bydgoszcz ,15.10.2023 r.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Danuta Grącka (STREFA)



Podpis