



Uwaga:
W pomieszczeniach nr 158.1, 158.2 i 158.3 zabudować autonomiczne oświetlenie czujki dymu ADR-208 z baterią 9V 6F22 do czasu remontu pierwszego piętra.