

**Do Zainteresowanych**

Wrocław, dn. 5.12.2023 r.

WZP.271.1.75.2023

ZP/TP/77/2023/WOU/3081

Dotyczy pn.: Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p.poż w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 1 grudnia 2023 r.

Pytanie

W SWZ w rozdziale VIII pkt 2. 2) Zamawiający wymaga od projektanta oraz kierownika robót kwalifikacji do „Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemów sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi”.

Prosimy o wyjaśnienie o jakie kwalifikacje chodzi. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i energoelektryczne jest w pełni wystarczające do Wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie

Posiadanie uprawnień w zakresie „Projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemów sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” wynika z

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.