



Do Zainteresowanych

Wrocław, dn. 11.12.2023 r.

WZP.271.1.75.2023

ZP/TP/77/2023/WOU/3209

Dotyczy pn.: Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p.poż w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Pytanie 1

Czy sygnalizacja akustyczna na piętrach w zakresie projektu ma być jedynie na kondygnacjach 1-5, czy też w częściach nieużytkowych objętych zakresem projektu ?

Odpowiedź na pytanie 1

Należy przewidzieć dźwiękową sygnalizację pożarową tak, aby osoby będące w budynku mogły się ewakuować w przypadku działania systemu.

Pytanie 2

Czy na kondygnacjach -1 oraz poddasze dopuszcza się układanie instalacji natynkowo.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, dopuszcza. Chyba, że w na etapie uzgadniania dokumentacji organy ją uzgadniające postanowią inaczej.

Pytanie 3

Czy zainstalowane centrale oddymiania które nie mają możliwości monitorowania mają zostać wymienione w zakresie opracowania ?

Odpowiedź na pytanie 3

Nie, zamówienie nie przewiduje wymiany central oddymiania.

Pytanie 4

W jakich godzinach można prowadzić prace głośne ?

Odpowiedź na pytanie 4

Prace głośne można prowadzić po godz. 16,00.