



Do zainteresowanych

Wrocław, dn. 03.01.2025 r.

WZP-DZ.271.1.89.2024

ZP/TP/94/2024/WOU/14, 19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń parteru obiektu
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu,
przeznaczonych na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca – strefa
Sali S 1” - ZP/TP/94/2024/WOU.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela
wyjaśnień na zadane w dniu 02 i 03 stycznia 2025 r. pytania:

Pyt. 1

1. Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział
2.3 Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.4 – system chłodzenia CH5
dotyczy Sali S2 która nie jest przedmiotem zapytania, dla Sali S1
występuje system chłodzenia CH4 i CH3. Proszę o weryfikację opisu
i ilości.

ODP. 1

Zawarte są w pozycjach 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, i 2.3.5 tabeli
elementów rozliczeniowych.

Pyt. 2

11. Wentylacja mechaniczna – zgodnie z załącznikiem nr 2:
zestawienie elementów wentylacji mechanicznej w dokumencie
Załącznik nr 5 b COM PWykonawczy opis sanitarny, projektant

wskazuje na konieczność wykonania izolacji na kanałach wentylacyjnych o grubości 90 mm, 50 mm, 30 mm, w tabeli elementów rozliczeniowych – zał. nr 4 występuje tylko izolacja o gr. 30 mm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie tabel rozliczeniowych zgodnie z PW.

ODP. 2

W pozycji tabeli rozliczeniowej w pkt 2.3.10 także uwzględniono grubości izolacji zewnętrznej 50 mm i 90 mm i tak należy to wyliczyć.

Pyt. 3

12. Wentylacja mechaniczna - w związku z lokalizacją układu czerpnego i wyrzutowego centrali wentylacyjnej NW1 na dachu proszę o informację czy należy zabezpieczyć izolację na kanałach prowadzonych na dachu płaszczem z blachy ocynkowanej, brak w tabeli elementów rozliczeniowych pozycji dotyczącej zabezpieczenia izolacji kanałów wentylacyjnych na dachu blachą.

ODP. 3

Tak należy zabezpieczyć izolację płaszczem z blachy ocynkowanej, zostało to ujęte w pozycjach dotyczących kanałów.

Pyt. 4

15. Instalacja klimatyzacji – proszę o wyjaśnienie w której pozycji tabeli elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, należy uwzględnić agregat zewnętrzny zasilający chłodnicę freonową o mocy 16,88 kW w centrali wentylacyjnej NW1?

ODP. 4

Tak należy uwzględnić jest on opisany w pozycji 2.3.2.

Pyt. 5

18. Instalacja skroplin – proszę o wyjaśnienie w jakiej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ należy uwzględnić koszt wykonania instalacji skroplin z urządzeń chłodzących.

ODP. 5

Zawarte są w pozycjach 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, i 2.3.5 tabeli elementów rozliczeniowych.

Pyt. 6

19. Instalacja ciepła technologicznego - proszę o wyjaśnienie w jakiej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ należy uwzględnić koszt wykonania instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NW1.

ODP. 6

Zawarte są w pozycjach 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, i 2.3.5 tabeli elementów rozliczeniowych.

Pyt. 7

Proszę o informację, czy i w którym miejscu Tabeli Rozliczeniowej należy ująć :

Dla obsługi Sali S1 :

1. 1x automat biletowy
2. 2x wyświetlacz zbiorczy grupowy 49 cali
3. 6x wyświetlacz stanowiskowy
4. 2x głośnik komunikatów audio
5. Wzmacniacz sygnału audio
6. Switch PoE dla obsługi stanowisk i urządzeń

Brak tych elementów w istniejącej tabeli.

ODP. 7

System kolejkowy rozpisany jest w tabeli rozliczeniowej pozycja 3.8 załączonej do tych odpowiedzi.

Pyt. 8

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy:

zapisami SWZ zawartymi w Dziale VIII pkt. 3 lit. b) - warunki udziału w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego,

a

treścią Załącznika nr 3.3 do SWZ - Wykaz osób, gdyż zakres osób wskazanych w przywołanym załączniku nie pokrywa się z wymaganiami określonymi we wskazanej powyżej treści SWZ (a jednocześnie w treści Załącznika znajdujemy odniesienie do Działu VIII pkt. 2 lit. b), który nie istnieje).

Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 3.3 spójnego z wymaganiami opisanymi w SWZ.

ODP. 8

Zamawiający zamieszcza na stronie nowy załącznik 3.3 do SWZ, stanowi on załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Pyt. 9

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca musi dysponować:

„jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych”

Wnosimy o poduszczenie wykazania się przez Wykonawcę :

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

oraz

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

W praktyce nie widnieją uprawnienia jak przywołane wyżej w sentencji.

ODP. 9

Zamawiający informuje, iż wymóg powyższy zawarty w SWZ może spełniać więcej niż jedna osoba. W przypadku zaproponowania więcej niż jednej osoby dla spełnienia tego warunku należy odpowiednio dostosować załącznik 3.3 do SWZ.

Zamawiający załącza Tabelę elementów rozliczeniowych uwzględniającą odpowiedzi dla pyt 1-7.