



# Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

MZ.5263.26.2026.1.MZ  
Wrocław, 19-03-2026 r.

## Gmina Wrocław – Wydział Planowania Przestrzennego

Dotyczy pisma: WPL-DPP4.6721.4.2025 z dnia 16.03.2026 r.

Dnia 25.07.2025 r. wpłynął Państwa wniosek o zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Awicenny i Jordanowskiej (nr planu 861). W załączonej dokumentacji – Prognoza oddziaływania, umieszczono zapis informujący, że na obszarze objętym opracowaniem dopuszcza się wystąpienie zakładów stwarzających duże lub zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR i ZZR).

W związku z powyższym przypominam, że w każdorazowym opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozważaniu lokalizacji wspomnianych zakładów należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej z myślą o drogach pożarowych do obiektów lub terenów objętych tymże planem oraz o rozmieszczeniu sieci wodociągowej dla zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, a to w zgodzie z przepisami rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz.U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

### Otrzymują:

1. Adresat za pośr. e-doręczeń (PURDE)
2. a/a.

Sporządził i sprawę prowadzi: mł. kpt. Marcin Zieliński

ul. Kręta 28  
50-233 Wrocław  
[www.gov.pl/web/kmpsp-wroclaw/](http://www.gov.pl/web/kmpsp-wroclaw/)