

Do Wykonawców

Wrocław, 04.05.2026 r.

WZP-DZ.271.1.15.2026

ZP/TP/15/2026/WOU/1390

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.” - ZP/TP/15/2026/WOU.

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane w dniu 30.04.2026 r., pytania:

### **Pytanie nr 2**

„Proszę o potwierdzenie:

Czy układ ma być wyposażony w sterownik centralny?

**Odpowiedź.** Tak układ ma być wyposażony w sterownik centralny .

Wg. opisu na stronie 10 pkt. a,b PFU.

### **Pytanie nr 3**

Czy sterownik centralny musi mieć możliwość komunikacji i sterowania w zakresie pełnej funkcjonalności ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz jednostkami zamontowanymi we wcześniejszych etapach inwestycji?

**Odpowiedź.** Tak. Informacja powyższa została opisana na str. 10 pkt. a,b PFU .

#### **Pytanie nr 4**

Czy prace uciążliwe mogą być realizowane w godzinach pracy budynku czy tylko w godzinach popołudniowo – nocnych oraz soboty i niedziele?

**Odpowiedź.** Strona 6 PFU pkt . a) prowadzenie robót nie uciążliwych można wykonywać w godzinach pracy, natomiast prace uciążliwe ( m.in. generujące hałas , wibracje itp.) poza godzinami pracy biur urzędu, czyli w dni powszednie w godzinach 16:00 do 06:00, pozostałe dni w godzinach od 07:00 do 24:00 z koniecznością pozostawienia budynku w stanie uporządkowanym i zdolnym do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Pytanie nr 5**

Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z użytkowania poszczególnych modułów budynku na czas prowadzenia prac?

**Odpowiedź.** Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z użytkowania poszczególnych modułów budynku na czas prowadzenia prac.

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający potwierdza możliwość zasilenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych objętych postępowaniem z piętrowych rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych na piętrach III, II oraz -1?"

**Odpowiedź.** Tak. Wg. zapisu na str. 5 PFU.

**Z up. Prezydenta  
Ewa Kulik  
Dyrektor WZP**