

Dostawa zbiorników na paliwo o pojemności 440 litrów

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych zbiorników do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności nominalnej 440 litrów, przeznaczonych do użytku mobilnego lub stacjonarnego.

2. Wymagania techniczne

Zbiorniki muszą spełniać następujące minimalne wymagania:

- pojemność nominalna: 440 l,
- wykonanie z wysokiej jakości polietylenu odpornego na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne,
- konstrukcja dwupłaszczowa lub jednopłaszczowa zgodnie z przeznaczeniem użytkowym,
- możliwość transportu po napełnieniu,
- wyposażenie umożliwiające bezpieczne tankowanie paliwa,
- szczelna konstrukcja zabezpieczająca przed wyciekami paliwa,
- przystosowanie do przechowywania oleju napędowego,
- zakres temperatur pracy zgodny z warunkami eksploatacji zewnętrznej,
- oznaczenia oraz tabliczki znamionowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Wyposażenie minimalne

Każdy zbiornik powinien być wyposażony co najmniej w:

- pompę elektryczną 12 V lub 230 V,
- przewód ssawny i przewód dystrybucyjny,
- pistolet automatyczny lub manualny do tankowania,
- licznik przepływu paliwa (opcjonalnie – jeśli wymagany),
- zamykany wlew,
- odpowietrznik,
- wskaźnik poziomu paliwa,
- przewód zasilający z zaciskami akumulatorowymi (dla pomp 12 V).

4. Wymagania jakościowe i zgodność

Dostarczone zbiorniki muszą:

- być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
- spełniać wymagania norm i przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej,
- posiadać deklarację zgodności CE,
- posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,
- posiadać gwarancję producenta minimum 12 miesięcy.

5. Równoważność

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w OPZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnej specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań Zamawiającego.