



WSR-E.6341.28.2012.AK
L.dz. 12365

Wrocław, dnia 20.01.2012r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.12.2011r., (data wpływu 12.12.2011r.), uzupełniony pismem z dnia 12.01.2012r. (data wpływu 12.01.2012r.) Pani Magdaleny Dziewanowskiej z Biura Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej „BIPROWOD”, ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław, działającej jako pełnomocnik inwestora tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie:

I. Szczegółne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z 4 zastępczych studni wierconych nr 3z, 4z, 7z i 9z, lokalizowanych na terenie ujęcia wody w Leśnicy, w całkowitej ilości $Q_{maxh} = 130m^3/h$, tj.:

1. Studni nr 3z w ilości $Q_{maxh} = 60 m^3/h$ przy depresji $s_e = 17,14m$
2. Studni nr 4z w ilości $Q_{maxh} = 20 m^3/h$ przy depresji $s_e = 11,30m$
3. Studni nr 7z w ilości $Q_{maxh} = 25 m^3/h$ przy depresji $s_e = 6,95m$
4. Studni nr 9z w ilości $Q_{maxh} = 25 m^3/h$ przy depresji $s_e = 11,36m$

Woda po uzdatnieniu na Stacji Uzdatniania Wody przeznaczona będzie na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców północno – zachodniej części Wrocławia.


II. Wykonanie urządzeń wodnych tj. :

1. Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych tj. czterech studni głębinowych, służących do poboru wody podziemnej w całkowitej ilości $Q_{maxh} = 130m^3/h$, w termoizolacyjnych obudowach z przepływomierzem elektromagnetycznym wraz z automatycznym „awaryjnym” ogrzewaniem obudowy oraz czujnikiem otwarcia obudowy, wyposażonych w pompę głębinową wraz z uzbrojeniem tj.:
 - Studni nr 3z o głębokości 145,0m zlokalizowanej na działce nr 13/1, AM 5, obręb Leśnica
 - Studni nr 4z o głębokości 137,0m zlokalizowanej na działce nr 2/4, AM 6, obręb Leśnica
 - Studni nr 7z o głębokości 140,0m zlokalizowanej na działce nr 2/4, AM 6, obręb Leśnica
 - Studni nr 9z o głębokości 150,0m zlokalizowanej na działce nr 2/4, AM 6, obręb Leśnica

2. Likwidację 7 studni głębinowych nr 4a, 5, 6, 7a, 9 i 9b zlokalizowanych na działkach nr 2/4, AM 6, obręb Leśnica oraz nr 3p zlokalizowanej na działce nr 13/1, AM 5, obręb Leśnica.

Zgodnie z art. 10 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z zebrany materiał dowodowy w siedzibie tut. Wydziału w pokoju 422 oraz złożyć swoje uwagi w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Anna Kompanicka – Jakiel, gł. specjalista WSR, tel. 71 777 91 40


Zup. PREZYDENTA
Jerzy Górniewicz
Z-ca Dyrektora Wydziału

Otrzymują:

1. Magdalena Dziewanowska
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej „BIPROWOD”,
ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
2. Barbara Lucyna Mońka
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. Kromera 44, 50-163 Wrocław
4. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny
dla m. Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 20
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14