

URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.L0912-165/106/2004

Wrocław, 12 października 2004 r.

Pani
Jolanta Kwietniowska
Dyrektor
Przedszkola nr 100
ul. Dekarska 3
51-180 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło we wrześniu 2004 r. kontrolę Przedszkola nr 100 we Wrocławiu w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych w roku szkolnym 2003/2004 oraz finansowo-księgowych za 2003 r. i I półrocze 2004 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Kontrola wykazała głównie nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

- brak aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- zakupienie nadmiernej ilości środków gaśniczych (30 kg) w stosunku do potrzeb Przedszkola (6 kg) określonych w piśmie Wydziału Edukacji UMW znak: WE/DO/0719/42/2003 z 19 listopada 2003 r.,
- nieprzeprowadzanie z wymaganą częstotliwością – co najmniej raz na 5 lat – przeglądu instalacji odgromowej.

Mając na uwadze opisane wyżej nieprawidłowości, oraz ustalenia zawarte w protokole kontroli, wnoszę o:

1. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zakupywanie gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wydziału Edukacji WE/DO/0719/42/2003 z 19 listopada 2003 r.
2. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji znajdujących się w Przedszkolu zgodnie z wymogami art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016).

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę powiadomić mnie w terminie do 30 dni od ich otrzymania.

Do wiadomości:

1. Pan Władysław Sidorowicz
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji
3. BAK a/a

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Patalas
Sekretarz Miasta Wrocławia