

Zespół Szkół Teleinformatycznych
i Elektronicznych
Pan Adam Żabiński
Dyrektor

ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21
50-447 Wrocław

Wrocław, dnia 24 maja 2013 r.

WKN-KJM.1711.28.2013
248/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była:

- zgodność przygotowania arkusza organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 z uregulowaniami zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia Nr 4293/12 z dnia 13.04.2012 r.,
- zgodność planowania i realizacji budżetu za 2012 r. z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia Nr 1827/11 z dnia 08.07.2011 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole, podpisanym w dniu 26.04.2013 r., nr WKN-KJM.1711.28.2013.


Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

- w protokołach z ewakuacji z budynku Szkoły, przeprowadzonych w dniu 16.11.2011 r. i w dniu 03.10.2012 r. oraz z hali sportowej w dniu 10.12.2012 r., nie podano ilości ewakuowanych osób, co jest niezgodne z pkt. 6.3 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- nie poinformowano Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej o zamiarze przeprowadzenia w dniu 10.12.2012 r. treningu ewakuacyjnego z hali sportowej, co jest niezgodne z wymogami zawartymi w § 17 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na względzie stwierdzone nieprawidłowości, przy przeprowadzaniu treningów ewakuacyjnych z obiektów szkolnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wydziału Edukacji wraz z protokołem kontroli Nr WKN-KJM.1711.28.2013 w wersji elektronicznej
2. WKN - aa