



Przedszkole nr 59

Pani Renata Nowak
Dyrektor

ul. Narcyzowa 6
53-225 Wrocław

Wrocław, 20 września 2013 r.

WKN-KJM.1711.62.2013
406/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była prawidłowość powierzenia zadań z zakresu BHP, ich realizacji oraz przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 ze zm.) w roku 2012.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 03 września 2013 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że jednostka nie przeprowadzała okresowej kontroli stanu technicznego kotła gazowego, co jest wymagane przepisami art. 62 ust. 1 pkt 5b ustawy Prawo budowlane.

Wobec faktu podjęcia przez Panią Dyrektor działania naprawczego polegającego na wystąpieniu do firmy INTERPLAST Sp. z o. o. we Wrocławiu o przeprowadzenie przeglądu okresowego kotła gazowego odstępuje się od formułowania zalecenia pokontrolnego.

Z up. PREZYDENTA

Włodzimierz Patolaś
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska Dyrektor Wydziału Edukacji UMW wraz z protokołem nr WKN-KJM.1711.62.2013 w wersji elektronicznej
2. aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Fronc

Wydział Kontroli
ul. Wolska 10, 50-131 Wrocław
tel. 48 717 77 92 35
fax 48 717 77 92 34
e-mail: kontrola@umw.wroclaw.pl
www.wroclaw.pl