


Przedszkola Nr 34

Pani Elżbieta Taźbirek
Dyrektor

ul. Gdańska 26
50-344 Wrocław



Wrocław, 27 grudnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.63.2013
580/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była prawidłowość powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 ze zm.), w roku 2012.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.63.2013, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono:

1. naruszenie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), ponieważ:
 - a. Instrukcja przeciwpożarowa nie była aktualizowana i nie zawierała planów ewakuacyjnych oraz miejsc lokalizacji gaśnic, co narusza przepis § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia,
 - b. nieterminowo przeprowadzono trening ewakuacyjny, co narusza przepis § 17 ust. 2 rozporządzenia,
2. naruszenie przepisów rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), ponieważ w Przedszkolu brakowało:
 - a. planu ewakuacyjnego w piwnicy, co narusza przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia,
 - b. apteczki i instrukcji udzielania pierwszej pomocy w pomieszczeniu kuchennym, co narusza przepis § 20 rozporządzenia.

3. nie przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej poprzez brak legalizacji gaśnic i koca gaśniczego na klatce schodowej.

W pozostałym zakresie objętym tematem kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Biorąc pod uwagę podjęte w trakcie kontroli działania naprawcze oraz wyjaśnienia Pani Dyrektor zawarte w piśmie z dnia 15.11.2013 r. odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. PREZYDENTA

Włodzimierz Dato
Sekretarz Miasta

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW
wraz z protokołem kontroli Nr WKN-KJM.1711.63.2013 w wersji elektronicznej
2. aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Margarzeta Proch
Margarzeta Proch

Strona 2/2

A