




Przedszkole nr 28

Pani Katarzyna Krępska
Dyrektor

ul. Orla 5-7
53-143 Wrocław



Wrocław, 30 grudnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.106.2013
600/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości powierzenia zadań z zakresu BHP, ich realizacji oraz w zakresie przestrzegania przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za 2012 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym 4 grudnia 2013 r., nr WKN-KJM.1711.106.2013.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że Regulamin Pracy Przedszkola nie był aktualizowany. Nie zrealizowano zaleceń kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzonej w roku 2010 przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMW dotyczących m.in. wydzielenia pożarowego piwnicy, wydzielenia klatki schodowej i jej oddymiania. Ponadto nie wykonano wszystkich zaleceń z przeglądów okresowych stanu technicznego obiektu pięcioletniego i corocznego, w tym wymiany instalacji elektrycznej.

Mając na uwadze dokonane ustalenia należy uaktualnić Regulamin Pracy Przedszkola.

W pozostałym zakresie, wobec bieżącego występowania przez Panią Dyrektora do Wydziału Edukacji UMW o przyznanie środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych, odstępuje się od formułowania zaleceń.

O aktualizacji Regulaminu Pracy proszę powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. r REZYDENTA

Włodzisław Pat
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KJM.1711.106.2013 w wersji elektronicznej
2. Pan Stanisław Kosiarczyk - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3. aa

ZASTĘPCA DYREKTORA

Malgorzata Prus
Malgorzata Prus

Strona 2/2

A