



Gimnazjum nr 22

Pani Beata Martowska
Dyrektor

ul. Lubelska 95A
54-101 Wrocław

Wrocław, 13 października 2014 r.

WKN-KJM.1711.63.2014
00047481/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę za 2013 r. w zakresie prawidłowości powierzenia zadań z zakresu BHP, ich realizacji, przestrzegania przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 2.09.2014 r. nr WKN-KJM.1711.63.2014.


Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono m.in., że:

1. Jednostka posiada Statut oraz Regulamin Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy realizowano bez zastrzeżeń.
3. Nie informowano organu prowadzącego o wypadkach uczniów pozostających pod opieką szkoły, co jest niezgodne z § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym o każdym wypadku należy informować niezwłocznie.
4. Przeglądy techniczne w budynku Gimnazjum wykonywane były w terminie i zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami za wyjątkiem pomiarów rezystancji izolacji przewodów całego obiektu w 2013 r.

Mając na względzie ustalenia opisane w pkt 3 i 4 niniejszego wystąpienia, należy:

- o każdym wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły informować organ prowadzący niezwłocznie,
- corocznie wykonywać pomiary rezystancji izolacji przewodów budynku szkoły.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z Up. Prezydenta

Marta Kalczyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW
2. aa