



Miejskie Centrum Usług Socjalnych

Pan Janusz Nałęczki
Dyrektor
ul. Mączna 3
54-131 Wrocław

Wrocław, 1 sierpnia 2014 r.

WKN-KPZ.1711.51.2014
00032538/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem była prawidłowość powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja w roku 2013, przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w roku 2013.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.51.2014, podpisanym w dniu 22.07.2014 r.

W trakcie kontroli stwierdzono że:

1. Sześciu pracownikom nie przyznano bądź przyznano z opóźnieniem odzież i obuwie ochronne wymagane na ich stanowiskach pracy, co było niezgodne z obowiązującymi w Centrum zasadami przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie zawierała elementów określonych w § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) tj.: planu obiektu obejmującego odległości od obiektów sąsiadujących, przewidywanej liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
3. Centrum nie uzgodniło z Miejskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej obszaru budynków oraz zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, czym naruszono § 17 ust. 3 ww. rozporządzenia.

4. W Centrum nie przeprowadzono w 2013 r. kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, co było niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W związku z tym, że w trakcie kontroli przeprowadzono okresową kontrolę budynków zgodnie z ww. przepisem Prawa budowlanego oraz zobowiązano się do:

1. uzupełnienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego o brakujące elementy,
 2. uzgodnienia z Miejskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej obszaru budynków oraz zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji,
 3. wykonywania systematycznych kontroli budynków w zakresie wynikającym z ww. przepisu Prawa budowlanego,
- nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie.

Natomiast odnośnie prawidłowego gospodarowania odzieżą roboczą i obuwiem ochronnym zaleca się dokonanie przeglądu stanowisk pracy, a następnie skorygowanie tabel przydziału oraz zapewnienie terminowego zaopatrywania pracowników w odzież roboczą i obuwie ochronne.

O sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach wynikających ze złożonych zobowiązań proszę powiadomić Wydział Kontroli UMW, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kucińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jacek Sutryk - Dyrektor DSS UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.51.2014 w wersji elektronicznej

