

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pani Anna Józefiak - Materna  
Dyrektor  
ul. Strzegomska 6  
53-611 Wrocław

Wrocław, 18 września 2014 r.

WKN - KPZ.1711.55.2014  
00041800/2014/W

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem była prawidłowość powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - za rok 2013.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 8.08.2014 r., nr WKN-KPZ.1711.55.2014.


W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia związane z brakiem:

- dostosowania zapisów w Regulaminie pracy do wymagań art. 104<sup>1</sup> §1 pkt 8 kodeksu pracy,
- aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- potwierdzenia przez pracowników zapoznania się instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
- przeprowadzenia okresowej kontroli i przeglądu systemu sygnalizacji pożaru,
- przeprowadzenia próbnej ewakuacji i wyznaczenia miejsca zbiórki osób uczestniczących w ewakuacji,
- poddania okresowej kontroli budynku administracyjno - biurowego i budynku gospodarczo - garażowego wymaganej art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

W związku z tym, że pismem MOPS-NDRA/3527/2014 z 13.08.2014 r., zobowiązała się Pani Dyrektor do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie uchybień, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Proszę o poinformowanie Wydziału Kontroli UMW o usunięciu stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień.

Z up. Prezydenta

  
Marta Kucińska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jacek Sutryk - Dyrektor DSS UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.55.2014 w wersji elektronicznej.

Wydział Kontroli  
ul. Wojciecha Bożysławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław  
tel. + 48 71 77 92 35  
fax + 48 71 77 92 34  
wkn@um.wroc.pl  
www.wroclaw.pl

