

Szkoła Podstawowa nr 22

Pan Jarosław Wojna
Dyrektor
ul. Stabłowicka 143
54-062 Wrocław

Wrocław, 6 listopada 2014 r.

WKN-KPZ.1711.67.2014
00055585/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę za 2013 r. w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem były: prawidłowość powierzenia zadań z zakresu BHP, ich realizacja, przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 8.10.2014 r. nr WKN-KPZ.1711.67.2014.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:


1. nie przeszkoleniu 7 nauczycieli w temacie udzielania pierwszej pomocy czym naruszono § 21 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
2. nie doprowadzeniu do zgodności z obowiązującą normą natężenia oświetlenia elektrycznego w części pomieszczeń budynku szkoły. Brak powyższej zgodności został stwierdzony w protokole pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia z dnia 7.03.2013 r.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ponieważ w trakcie kontroli zobowiązał się Pan Dyrektor do przeszkolenia nauczycieli w temacie udzielania pierwszej pomocy nie formułuje się zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

Mając na względzie powyższe należy podjąć działania zmierzające do dostosowania natężenia oświetlenia elektrycznego we wszystkich pomieszczeniach budynku szkoły do obowiązujących norm.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę poinformować Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.


Marta Kalczaka
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.67.2014 – w wersji elektronicznej
2. aa