



Symbol sprawy: 002952/15/FO/JT
Numer Klienta: 209242

Data wpl. 26-01-2015

L. dz.



9150003214

Wrocław, dnia 22.01.2015

Szanowny Pan Henryk Macała
Radny Rady Miejskiej Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Dotyczy: awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Pilczyckiej 139

W odpowiedzi na interpelację z dnia 08.01.2015r. MPWiK S.A. informuje, że sprawa została rozpatrzona pod kątem przyczyn, odpowiedzialności i możliwości rozwiązania problemu.

Po sprawdzeniu posiadanych dokumentów w których to Zarząd Zieleni Miejskiej przekazywał w eksploatację do MPWiK S.A. sieć kanalizacji deszczowej stwierdzamy, że odcinek sieci deszczowej DN250 w rejonie przedmiotowej parafii i skrzyżowania ulic Pilczycka / Gwarecka nie znajduje się na wykazie przekazywanych sieci.

Przyłącze i wewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej nie zostały zainwentaryzowane geodezyjnie. W celu ustalenia prawdopodobnej trasy przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej oraz miejsca uszkodzenia wykonana została kontrola przez służby techniczne MPWiK S.A. a także dokonana została geodezyjna niwelacja istniejących studni kanalizacyjnych.

Z przeprowadzonego obecnie rozpoznania wynika, że uszkodzenie jest w bezpośredniej bliskości torowiska tramwajowego Tramwaju Plus lub pod nim (brak jest możliwości dokładnego namierzenia uszkodzenia poprzez inspekcję TV). Torowisko było realizowane przez Wrocławskie Inwestycje. Nie posiadamy dokumentacji powykonawczej w zakresie realizowanych prac przez Wrocławskie Inwestycje, jednakże wystąpiliśmy o przesłanie dokumentacji celem weryfikacji zakresu realizowanych prac. Po otrzymaniu dokumentacji możliwa będzie dalsza analiza ewentualnych przyczyn i miejsca awarii.

Obecnie analizujemy także alternatywne rozwiązanie umożliwiające odprowadzanie ścieków opadowych z terenu parafii.

Przy okazji podejmowanych działań sprawdzono także stan kanalizacji sanitarnej, która jest sprawna i została wyczyszczona oraz skontrolowana poprzez inspekcję TV.

Reasumując stwierdzamy, że brak możliwości odprowadzania ścieków opadowych z terenu przy ul. Pilczyckiej 139 nie został spowodowany działaniami MPWiK S.A. a także przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej nie znajdują się w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze, że sytuacja ta jest uciążliwa dla użytkownika terenu postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu.

Z poważaniem,

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Prezydenta,
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
3. Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rady Miejskiej,
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
4. Urząd Miejski Wrocławia, Departament Nieruchomości i Eksploatacji
Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
5. Parafia Rzymsko-Katolicka
ul. Pilczycka 139, 54-144 Wrocław
6. FOO aa

Witold Ziomek

MPWiK S.A. Wrocław
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansów i Inwestycji

MPWiK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391028

Wysokość kapitału zakładowego: 457 731 850,00 PLN, Bank Zachodni WBK SA, 44/O Wrocław, 88 1500 1155 1211 5000 4945 0000

NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369