



urząd
miejski
wrocławia

272
aa



**Pan
Jerzy Sznerch
Radny Rady Miejskiej Wrocławia
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław**

Wrocław, 16.11.2015 r.

ZZK.DK.4301.16703.87.2015

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 02.11.2015r. w sprawach zgłoszonych przez Pana Radnego, zamieszkałą w gminnym lokalu mieszkalnym nr przy ulicy uprzejmie informuję:

Pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego w dniu 23.10.2015 r. dokonali sprawdzenia działania instalacji centralnego ogrzewania, w jaką wyposażony jest przedmiotowy lokal. Komisja na miejscu dokonała instruktażowego palenia w piecu i stwierdziła prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji centralnego ogrzewania.

Dla wyeliminowania zawilgocenia ścian w mieszkaniu Zarząd Zasobu Komunalnego wystąpił do zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej z zadaniem pilnego wykonania następujących prac remontowych na częściach wspólnych nieruchomości: położenie tynków na elewacji frontowej i tylnej budynku, udrożnienie rury spustowej wód opadowych oraz naprawę opaski betonowej od strony podwórza.

Po wykonaniu wymienionych powyżej prac Zarząd Zasobu Komunalnego dokona wymiany zawilgoconych tynków w poszczególnych pomieszczeniach lokalu. Wykonanie tych prac może odbyć się bez potrzeby przekwaterowania mieszkańców lokalu.

Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nie stwierdził konieczności wykwaterowania użytkowników mieszkania do lokalu zamiennego. W licznej korespondencji z Państwem Matys wskazywano na możliwość ubiegania się przez Zainteresowanych o zamianę mieszkania z najemcą innego lokalu zainteresowanym taką zamianą.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia usatysfakcjonują Pana Radnego.

VICEPREZYST WROCLAWIA

Wojciech Adamski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, ul. Sukiennice 9
2. Prezydent Wrocławia, do sprawy 204606
3. ZZK NR, do sprawy 49/2015

Departament Nieruchomości
pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrocław
tel. +48 717 77 71 97
fax +48 717 77 74 20
dnr@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl