

24-07-2018



ZDiUM

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

L. dz.

154325/2018/P
K. Bortnik

Jsw

Biuro Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław

Wrocław, dnia 2018-07-18

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KANCELARIA OGÓLNA

wpl.

20-07-2018

TUP.070.20.61717.66370.2018.ML

Dotyczy: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rakietowej we Wrocławiu (zainicjowanego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LI/1218/18 z dnia 15 lutego 2018r.).

W nawiązaniu do Państwa wystąpienia z dnia 03.07.2018r. (data wpływu do ZDiUM 05.07.2018r.) w w/w sprawie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta uprzejmie informuje, że uzgadnia przedmiotowe opracowanie z uwagą:

- parametry drogi 1KDZ naruszają wymogi zawarte w § 7 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania* oraz nie uwzględniają wymogów zawartych w § 7 ust. 3 w/w rozporządzenia, tj. szerokość ulicy klasy zbiorczej powinna nie być mniejsza niż 20m oraz w sytuacji umieszczenia w pasie drogowym np. ścieżki rowerowej powinna być odpowiednio zwiększona. Ponadto w ocenie Tut. Zarząd przyjęte parametry pasa drogowego mogą być niewystarczające dla realizacji założeń określonych w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 6541/17 z dnia 17.03.201r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu.

Ponadto w ocenie zarządcy drogi przyjęte współczynniki parkingowe są niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb nowych użytkowników i mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji parkingowej przyległych terenów.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Grażyna Wojewódzka

Sprawę prowadzi: Marek Lempart, tel. 071-376-08-93

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZDiUM TUP a/a.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

53-633 Wrocław, ul. Długa 49 www.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl

tel: 71 355 90 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71 373 49 06