



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia Wrocław Południe
ul. Tęczowa 35-45, 53-601 Wrocław
tel. 71 364 96 89, faks 71 341 18 00
kancelaria.wroclaw@psgaz.pl
tel. 71 364 96 89, faks 71 341 18 00

GMINA WROCŁAW
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Nasz znak: W541/0000046859/00001/2019/00000

Wrocław, 02.05.2019

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2019 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p. zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal usługowy, adres: Wrocław, ul. Sukiennice 12-15
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Gastronomia
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Urządzenie gastronomiczne	21	1	21
Łączna moc [kW]			21

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 3 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 4900 [m³/rok]
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Lokalizacja: Wrocław Sukiennice 14
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
 - 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal usługowy, adres: Wrocław, ul. Sukiennice 12-15
 - 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku

**Za zgodność
z oryginałem.**

Daria Sułek-Chlebowska

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
nr ewid.: 67/DSOK/2011, Instrukcyjno-budowlanej
do projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi
bez ograniczeń, nr ewid.: 24/DOŚ/09

8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], lokalizacja: na ścianie budynku, status urządzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

- włączenie do instalacji za zgodą właściciela (administratora) obiektu,
- do montażu gazomierza niezbędne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora uchwytu eliminującego przenoszenie naprężenia, z instalacji gazowej na urządzenie pomiarowe oraz szafki na gazomierz wykonanej z materiału co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjnymi.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy przed gazomierzem na zewnątrz ścianie budynku

10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.

12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.

15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.

16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracował/a: KORNELIA DANIELEWSKA

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W541

Za zgodność
z oryginałem

Daria Sułek-Chlebowska
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
nr ewid.: 67/DSOKK/2011, kierownictwo budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń, nr ewid.: 83/DSOŚ/09

Nr sprawy 46859/2019

Strona 2 z 3

Obiekt Numer POD Kod kreskowy

83220688 PL0032983745



Adres

Wrocław, ul. Sukiennice 12-15, , lokal
nr. 12

Za zgodność
z oryginałem

Daria Sułek-Chlebowska
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
nr ewid.: 67/DŚOKK/2011, konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń, nr ewid.: 83/DŚOg

Nr sprawy 48859/2019

Strona 3 z 3