



Do Wykonawców

Wrocław, 24.09.2019 r.

WZP.271.1.63.2019
ZP/PN/69/WOU/04/2393/2401/2019

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: *„Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennice 12-15 we Wrocławiu w formule „<<zaprojektuj i wybuduj>>”.*

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym przekazuję treść zapytań jakie wpłynęły w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 40

„Winda towarowa:

- 1 - Jaki powinna posiadać udźwig?*
- 2 - Jaką powinna posiadać prędkość podnoszenia?*
- 3 - Jaka jest wysokość istniejącego podszybia i nadszybia?*
- 4 - Jaki rodzaj drzwi zastosować: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe czy segmentowe?”*

Odpowiedź nr 40

Ad.1.

Dźwig towarowo-osobowy powinien posiadać udźwig 600 kg.

Ad.2.

Prędkość podnoszenia dźwigu powinna wynosić 0,5 m/s.

Ad.3.

Wysokość istniejącego podszybia jest 1,20 m a nadszybia 2,00 m.

Ad.4.

Należy zastosować drzwi panelowe dwuskrzydłowe rozsuwane.

Pytanie nr 41

„Branża elektryczna:

- 1 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę i montaż opraw oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach technicznych, takich jak kuchnie, magazyny, korytarze? jeśli tak, proszę o wskazanie opraw wzorcowych.*
- 2 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę i montaż opraw oświetlenia ozdobnego w pomieszczeniach bytowych/bawialnych? czy oprawy mają współpracować w jakimś systemie świetlnym? jeśli tak, proszę o wskazanie opraw wzorcowych, proszę o określenie minimalnego natężenia i równomierności oświetlenia w w/w salach.*

- 3 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę i montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego: oprawy z zasilaniem lokalnym (bateria wbudowana), z zasilaniem centralnym (bateria centralna wspomagająca działanie całego systemu) lub z centralnym monitorem stanu baterii (oprawy wyposażone w lokalne baterie połączone z centralnym monitorem testującym oprawy)? Proszę o wskazanie parametrów do spełnienia.
- 4 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę, montaż i konfigurację systemu sygnalizacji włamania i napadu?
- 5 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę, montaż i konfigurację systemu detekcji i sygnalizacji wystąpienia pożaru?
- 6 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę, montaż i konfigurację systemu detekcji dymu?
- 7 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę, montaż i konfigurację systemu kontroli dostępu (pomieszczenia magazynowe, wejście boczne)?
- 8 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę, montaż instalacji teletechnicznej? czy dostawa i konfiguracja urządzeń aktywnych (access point'y, switchy) wchodziłby w zakres oferty?
- 9 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć dostawę, montaż i konfigurację systemu monitoringu wizyjnego?
- 10 - czy w ramach oferty mamy przewidzieć rozprowadzenie okablowania audio i wideo na potrzeby systemu audiowizyjnego?
- 11 - czy w ramach oferty mamy ująć dostawę projektorów, ekranów i innego wyposażenia multimedialnego?
- 12 - czy w ramach oferty mamy ująć dostawę i montaż okablowania telewizyjnego? jeśli tak, proszę o określenie źródła sygnału RTV w celu dobrania odpowiednich urządzeń rozdzielających/dekodujących sygnał
- 13 - proszę o określenie sposobu rozprowadzania okablowania kalkulowanych instalacji, czy realizujemy to podtynkowo, czy natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, kanał PCV?"

Odpowiedź nr 41

Ad.1.

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu opraw oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach technicznych takich jak kuchnie, magazyny, korytarze.

Ad.2

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu opraw oświetlenia ozdobnego w pomieszczeniach bytowych/bawialnych.

Ad.3.

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Ad.4.

Zamówienie nie obejmuje dostawy, montażu i konfiguracji systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Ad.5.

Tak należy uwzględnić w ofercie dostawę, montażu i konfigurację systemu detekcji i sygnalizacji wystąpienia pożaru.

Ad.6.

Tak należy uwzględnić w ofercie dostawę, montażu i konfigurację systemu detekcji dymu.

Ad.7.

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu systemu kontroli dostępu (do pomieszczeń magazynowych, wejścia bocznego).

Ad.8.

Zamówienie nie obejmuje dostawy, montażu instalacji teletechnicznej oraz dostawy i konfiguracji urządzeń aktywnych (access point'y, switchy).

Ad.9.

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu systemu monitoringu wizyjnego.

Ad.10.

Zamówienie nie obejmuje rozprowadzenia okablowania audio i wideo na potrzeby systemu audiowizyjnego.

Ad.11.

Zamówienie nie obejmuje dostawy projektorów, ekranów i innego wyposażenia multimedialnego.

Ad.12.

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu okablowania telewizyjnego.

Ad.13.

Rozprowadzenia okablowania kalkulowanych instalacji należy wykonać podtynkowo.

Pytanie nr 42

„Czy ze względu na zabytkowy charakter obiektu w którym nie jest dopuszczona ingerencja w wystrój części konsumpcyjnej, dopuszczalne jest zastosowanie układu wentylacji bez odzysku ciepła, tj. w takiej samej formie jak obecnie zastosowane, z zapewnieniem docelowo wentylacji mechanicznej wywiewnej?”

Odpowiedź nr 42

Na etapie tworzenia projektu instalacji wentylacji dla lokalu, należy przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną, która określi możliwości zastosowania w urządzeniach odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. W przypadku braku spełnienia obowiązujących przepisów należy wystąpić o odstąpienie.

Pytanie nr 43

„Czy ze względu na brak miejsca w kuchni – brak możliwości umiejscowienia central nawiewnych i wywiewnych w obrębie istniejących wentylatorowni, dopuszczalne jest zastosowanie systemu wentylacji bez odzysku ciepła z okapów gastronomicznych?”

Odpowiedź nr 43

Nie jest możliwe zastosowanie systemu wentylacji bez odzysku ciepła z okapów gastronomicznych.

Z up. Prezydenta
Ewa Kulik
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Joanna Frąckowiak
Sporządził:
Tomasz Pasieczny, tel. +48/71 777 92 69