



Do Wykonawców

Wrocław, 25.09.2019 r.

WZP.271.1.63.2019
ZP/PN/69/WOU/05/2482/2019

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennice 12-15 we Wrocławiu w formule „<<zaprojektuj i wybuduj>>”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym przekazuję treść zapytań jakie wpłynęły w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 44

„Jaki typ dźwigu należy zabudować w szybie D1: towarowy czy towarowo-osobowy. W rozdziale III punkt 3 podpunkt <<n>> SIWZ, załączniku do SIWZ nr 4 Formularz cenowy oraz załączniku nr 4 do umowy Tabela elementów scalonych figuruje określenie <<dostawa i montaż windy towarowej>>, natomiast w odpowiedziach na pytania z dnia 24.09.2019r. - odpowiedź nr 40 pada sformułowanie <<dźwig towarowo-osobowy>>?”

Odpowiedź nr 44

W Formularzu cenowym pod pozycją 19 oraz w Tabeli elementów scalonych pod pozycją 14 jest i ma być: "Dostawa i montaż windy towarowej".

W Odpowiedzi nr 40 Ad. 1 z dnia 24.09.2019 r. powinno być:

„Winda towarowa powinna posiadać udźwig 600 kg.”

Z up. Prezydenta
Ewa Kulik
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Joanna Frąckowiak
Sporządził:
Tomasz Pasieczny, tel. +48/71 777 92 69

Wydział Zamówień Publicznych
al. Marcina Kromera 44; 51-163 Wrocław
tel. +48 717 77 92 30, +48 717 77 92 31
fax +48 717 77 92 29
wzp@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl