

Do Zainteresowanych

Wrocław, dn. 30.10.2019 r.

WZP.271.3.71.2019
ZP/PN/73/2019/WOU/24/3026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak postępowania: ZP/PN/73/2019/WOU

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 53

Które pomieszczenia mają być klimatyzowane

Odpowiedź

Pomieszczenia, które mają być klimatyzowane są wymienione w PF-U na stronie 4 i 6.

Pytanie nr 54

Czy sala widowiskowa ma też mieć chłodzenie ?

Odpowiedź

Hala sportowa jak i część widowiskowa ma być wyposażona w wentylację nawiewną i wywiewną oraz klimatyzację zgodnie z zapisami w PF-U na stronie 6.

Pytanie nr 55

Jaka jest wymagana temperatura w sali widowiskowej w lecie ?

Odpowiedź

Wymagana temperatura powietrza ma być obliczona przez projektanta (klimatyzacja z całorocznym normowaniem temperatury pomieszczenia) z uwzględnieniem wydzielonych przestrzeni ściankami działowymi przesuwными, dla których dystrybucja powietrza klimatyzacyjnego powinna zapewnić możliwość sekcyjnego jego podawania.

Pytanie nr 56

Czy wystarczy schłodzić powietrze nawiewane w centrali na salę widowiskowa do temp 25stC czy na sali mamy utrzymać np.25st.C.

Odpowiedź

Temperatura powietrza nawiewanego z centrali na halę widowiskową oraz w hali widowiskowej ma wynikać z obliczeń projektanta.

Pytanie nr 57

Jaka jest wymagana temperatura w pom. chłodzonych ?

Odpowiedź

W pomieszczeniu chłodzonym, jakim jest serwerownia należy przyjąć temperaturę zgodnie z wytycznymi producenta zamontowanych urządzeń a w pozostałych pomieszczeniach klimatyzacja ma być z całorocznym normowaniem temperatury pomieszczenia.

Z up. Prezydenta
Piotr Misiak
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Anna Grzegorek– tel. 071/777-92-66
Sporządził:
Marek Szyszka – tel. 071/777-92-66
Do wiadomości:
aa