

**Do Wykonawców**

Wrocław, dn. 26.11.2019 r.

Dot. ZP/PN/86/2019/WOU/3422

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: „Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 26 listopada 2019 r. następujące zapytania:

**Pytanie nr 4**

W związku z zamieszczonymi odpowiedziami na postawione pytania, proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie Nr 2.

Wykonanie drzwi panoramicznych jest znacznie droższym rozwiązaniem, dlatego proszę o doprecyzowanie wymagań (estetycznych) względem drzwi szybowych. Dla precyzyjnego obliczenia ceny oraz jednoznaczności Opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiający musi dokładnie określić czy wymagane jest aby drzwi były panoramiczne - ;przeszkłone czy też nie. Proszę o jednoznaczną odpowiedź.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Drzwi kabinowe w wymiarach 900x2000mm zaprojektować i wykonać jako panelowe ze stali nierdzewnej z płynną regulacją prędkości otwierania i zamykania z kurtyną świetlną, dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

*Z up. Prezydenta  
Ewa Kulik  
Dyrektor Wydziału Zamówień  
Publicznych*